



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 12 ПО ЛЕВАШИНСКОМУ,
СЕРГОКАЛИНСКОМУ, АКУШИНСКОМУ, ЛАКСКОМУ И КУЛИНСКОМУ РАЙОНАМ**
367015, Махачкала, ул. М. Ярагского, 124, А. Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
368320, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Левашин, ул. Пожарная, здание ПСЧ – 27, E-mail ru: ondirp.12@mail.ru
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 95/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МКДОУ «Детский сад №4 с. Сергокала» Заведующая
Магомедова Хадижат Исламалиевна**

во исполнение распоряжения № 95 от «24» марта 2021 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Левашинского, Сергокалинского, Акушинского, Лакского и Кулинского районов по пожарному надзору Гитинова Р.М., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с 5.04.2021 по 27.04.2021 года проведена плановая / выездная проверка дознавателем отдела НД и ПР №12 по Левашинского, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и Кулинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД младшим лейтенантом внутренней службы Алиевым Н.Н., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты МКДОУ «Детский сад №4 с. Сергокала», расположенном (-ых) по адресу: РД, Сергокалинский район, с. Сергокала, совместно с заведующей Магомедовой Х.И.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвовавших в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты не исправна автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, не представлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	Правила противопожарного режима в РФ №1479: п. 54	1.04.2022г.	
2. ✓	На объекте защиты эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в РФ №1479: п. 35 в	1.04.2022г.	
3. ✓	На объекте защиты руководитель не	Правила противопожарно-	1.04.2022г.	

	обеспечил размещение знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	го режима в РФ №1479: п 11		
4. ✓	Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования	Правила противопожарного режима в РФ №1479: п. 3	1.04.2022г.	
5. ✗	Руководитель объекта защиты не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования	Правила противопожарного режима в РФ №1479: п. 13	1.04.2022г.	
6.	На объекте защиты не осуществляются требования пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений, нет документации, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	Правила противопожарного режима в РФ №1479: п. 25	1.04.2022г.	
7. ✓	На объекте защиты допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия	Правила противопожарного режима в РФ №1479: п. 35 а	1.04.2022г.	
8.	Объект защиты не оборудован эвакуационным освещением который должен находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской)	Правила противопожарного режима в РФ №1479: п. 37	1.04.2022г.	
9. ✓	На объекте защиты отсутствует план эвакуации людей при пожаре	Правила противопожарного режима в РФ №1479: п. 5	1.04.2022г.	
10. ✓	На объекте защиты осуществляется прокладка электрической проводки по горючему основанию	Правила противопожарного режима в РФ № 1479: п. 35 з	1.04.2022г.	
11. ✓	На объекте защиты используются электроустановочные изделия с повреждениями	Правила противопожарного режима в РФ № 1479: п. 35 б	1.04.2022г.	

12.	На объекте защиты в месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений	Правила противопожарного режима в РФ № 1479: п. 10	1.04.2022г.	
13.✓	На объекте защиты при эксплуатации котельной допускаются к работе лица, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений	Правила противопожарного режима в РФ № 1479: п. 79 а	1.04.2022г.	
14.	На объекте защиты помещение котельной не оборудовано газоанализатором	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 60.13330.2016 п 6.5.7	1.04.2022г.	
15.✓	Руководитель организации не обеспечил проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, на объекте защиты не обозначено указателями направление движения к источникам противопожарного водоснабжения	Правила противопожарного режима в РФ №1479: п. 48	1.04.2022г.	
16.✓	На объекте защиты отсутствует ящик для песка, который должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков	Правила противопожарного режима в РФ № 1479: п. 411	1.04.2022г.	
17.✓	Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской), инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	Правила противопожарного режима в РФ № 1479: п. 56	1.04.2022г.	
18.✓	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Правила противопожарного режима в РФ № 1479: п. 12	1.04.2022г.	

19. ✓	Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона не обеспечивает очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей (нет акта очистки дымохода)	Правила противопожарного режима в РФ № 1479: п.78	1.04.2022г.	
20.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21	1.04.2022г.	
21. ✓	На объекте защиты не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	Правила противопожарного режима в РФ № 1479: п.60	1.04.2022г.	
22.	Из групповой ячейки нет второго эвакуационного выхода.	Федеральный закон от 22.07.2008г. N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; СП 118.13330.2012 п.5.6	1.04.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

Дознаватель ОНД и ПР №12 по Левашинскому,
Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому
и Кулинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
младший лейтенант внутренней службы
Алиев Н.Н.



(подпись)

«27» апреля 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

Заведующая

Магомедова Хадижат Исламалиевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» апреля 2021 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154114

Владелец Магомедова Хадиджат Исламалиевна

Действителен с 16.03.2023 по 15.03.2024