



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ПРЕД П И С А Н И Е**

17 августа 2018 г.

№ П 3910-Р-ПЛ-В6.2

с. Сергокала

17 час.00 мин.

**органа государственного контроля (надзора), юридического лица  
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 4» с. Сергокала»  
ИНН 0527003110**

Выдано: Муниципальному Казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №4 с.Сергокала» Сергокалинского района Республики Дагестан (МКДОУ «Детский сад №4 с.Сергокала»).

Предписание составлено Кавказским управлением Ростехнадзора.

Лицо проводившее проверку: Алиев Рафик Сабирулагович – заместитель начальника отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Дагестан.

В процессе проведенной плановой выездной проверки согласно распоряжения и.о заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Э.Н. Цейтлина от 04.07.2018 г № 3910-Р-ПЛ-В6.2 в присутствии: заведующей МКДОУ «Детский сад №4 с.Сергокала» – Магомедовой Хадижат Исмаилалиевны, выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6, зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003 №4145 (далее ПТЭЭП);

- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115, зарегистрированы Минюстом России 02.04.03 №4358 (далее ПТЭТЭ);

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 261-ФЗ).

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено	Срок устранения нарушения
1.	Приказ по учреждению о назначении ответственного за электрохозяйство и возложении на него обязанностей и ответственности за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок не соответствует требованиям нормативных документов.	Пункт 1.2.3. ПТЭ ЭП	17.11.2018
2.	Лицо, ответственное за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок не прошли в установленном порядке проверку знаний нормативных документов по безопасной эксплуатации электроустановок.	Пункт 1.2.7. ПТЭ ЭП	17.11.2018
3.	Не проведена работа по электробезопасности с неэлектротехническим персоналом, требующего присвоения I группы по электробезопасности.	Пункт 1.4.4 ПТЭ ЭП	17.11.2018
4.	Отсутствует документация на заземляющие устройства: паспорта, количество, месторасположение и техническое состояние.	Пункт 2.7.2., 1.8.2 ПТЭ ЭП	17.11.2018
5.	Не произведено повторное заземление «0» в ВРУ -0.4 кВ (кухни) и однофазного оборудования кухни и котельной (кроме заземления 2-х печей).	Пункт 1.7.2 ПТЭ ЭП	17.11.2018
6.	Отсутствует на дверях электроустановок указатели назначения присоединений, предупреждающие плакаты установленного образца.	Пункт 2.2.20 ПТЭ ЭП	17.11.2018
7.	Операторы котельной не прошли очередную проверку знаний настоящих Правил, должностных и эксплуатационных инструкций.	ПТЭ ТЭ п.2.3.15.	17.11.2018

Устранение выявленных нарушений и выполнение мер по устранению выявленных нарушений являются обязательными.

В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения юридическое лицо имеет право в течение 15-дневного срока с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в



Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору  
возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных  
нарушений.

За невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение  
законного предписания федерального органа исполнительной власти в сфере  
энергетики законодательством Российской Федерации установлена  
административная ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 19.5 Кодекса  
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения  
контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал:

Заместитель начальника отдела  
энергетического надзора и по  
надзору за ГТС по РД



Р.С. Алиев

С предписанием ознакомлен (а): Заведующая МКДОУ «Детский сад №4  
с.Сергокала» – Магомедова Хадижат Исмаиловна.

«17» августа 2018 года

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с  
предписанием:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154114

Владелец Магомедова Хадиджат Исламалиевна

Действителен с 16.03.2023 по 15.03.2024